

IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
1	08 April 2026	Ruang Lobi Resepsionis	Suhu	°C	23°C-26°C	25,6°C
			Kelembaban	%	40%-60%	60%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	320,4 lux
2	08 April 2026	Ruang Rapat Citarum A	Suhu	°C	23°C-26°C	25°C
			Kelembaban	%	40%-60%	60%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	734,7 lux
3	16 April 2026	Ruang Rapat Citarum B	Suhu	°C	23°C-26°C	25,2°C
			Kelembaban	%	40%-60%	69%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	249,6 lux
4	08 April 2026	Ruang Rapat lantai 1 Cikapundung	Suhu	°C	23°C-26°C	25,9°C
			Kelembaban	%	40%-60%	59%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	121,9 lux
5	08 April 2026	Ruang VP Logistic, Production, & Quality Management	Suhu	°C	23°C-26°C	25,3°C
			Kelembaban	%	40%-60%	59%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	703,2 lux
6	08 April 2026	Ruang Staff Dept. Logistik	Suhu	°C	23°C-26°C	25,3°C
			Kelembaban	%	40%-60%	60%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	386,5 lux
7	08 April 2026	Ruang Rapat Project Lantai 1 (Ruang Cilamaya B)	Suhu	°C	23°C-26°C	25,2°C
			Kelembaban	%	40%-60%	62%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	1368,8 lux
8	08 April 2026	Ruang EVP Project	Suhu	°C	23°C-26°C	25,4°C
			Kelembaban	%	40%-60%	65%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	269,9 lux

IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
9	08 April 2026	Ruang Staff Project Lantai 1	Suhu	°C	23°C-26°C	24,8°C
			Kelembaban	%	40%-60%	63%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	516,5 lux
10	08 April 2026	Ruang Quality Control & Testing Manager	Suhu	°C	23°C-26°C	25,1°C
			Kelembaban	%	40%-60%	60%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	1624,6 lux
11	08 April 2026	Ruang Project Management Manager	Suhu	°C	23°C-26°C	25,8°C
			Kelembaban	%	40%-60%	65%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	1692 lux
12	08 April 2026	Ruang Project Installation Manager	Suhu	°C	23°C-26°C	25,1°C
			Kelembaban	%	40%-60%	60%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	498 lux
13	08 April 2026	Area Kerja Workshop	Suhu	°C	23°C-26°C	25,8°C
			Kelembaban	%	40%-60%	67%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	305,7 lux
14	08 April 2026	Meja Kerja Workshop	Suhu	°C	23°C-26°C	25,8°C
			Kelembaban	%	40%-60%	67%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	859 lux
15	09 April 2026	Ruang Direktur Marketing & Sales	Suhu	°C	23°C-26°C	25,5°C
			Kelembaban	%	40%-60%	58%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	278,3 lux
16	09 April 2026	Ruang Marketing & Sales Manager	Suhu	°C	23°C-26°C	25,1°C
			Kelembaban	%	40%-60%	57%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	619,6 lux

IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
17	09 April 2026	Ruang Sales Engineering Manager	Suhu	°C	23°C-26°C	24,9°C
			Kelembaban	%	40%-60%	59%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	643,6 lux
18	09 April 2026	Area Kerja Staff Divisi Marketing & Sales	Suhu	°C	23°C-26°C	25,3°C
			Kelembaban	%	40%-60%	55%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	365,7 lux
19	09 April 2026	Ruang Business Development Manager	Suhu	°C	23°C-26°C	24,1°C
			Kelembaban	%	40%-60%	56%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	617,6 lux
20	09 April 2026	Area Kerja Staff Bagian Business Development	Suhu	°C	23°C-26°C	25,4°C
			Kelembaban	%	40%-60%	59%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	388,2 lux
21	09 April 2026	Area Kerja Staff Bagian Product Development	Suhu	°C	23°C-26°C	26°C
			Kelembaban	%	40%-60%	58%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	141,12 lux
22	09 April 2026	Ruang Manager Corporate Secretary	Suhu	°C	23°C-26°C	25,3°C
			Kelembaban	%	40%-60%	57%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	249,6 lux
23	09 April 2026	Area Kerja Staff Divisi Corporate Secretary	Suhu	°C	23°C-26°C	25°C
			Kelembaban	%	40%-60%	58%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	393,3 lux
24	09 April 2026	Ruang Manager Governance, Risk Management, Compliance & Management System	Suhu	°C	23°C-26°C	25,1°C
			Kelembaban	%	40%-60%	56%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	208,3 lux

IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
25	09 April 2026	Area Kerja Staff Bagian Governance, Risk Management, Compliance, & Management System	Suhu	°C	23°C-26°C	24,6°C
			Kelembaban	%	40%-60%	56%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	326,6 lux
26	09 April 2026	Ruang Corporate Planning & Evaluation Manager	Suhu	°C	23°C-26°C	24,7°C
			Kelembaban	%	40%-60%	58%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	582 lux
27	09 April 2026	Area Kerja Staff Bagian Corporate Planning & Evaluation	Suhu	°C	23°C-26°C	24,7°C
			Kelembaban	%	40%-60%	56%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	282,6 lux
28	09 April 2026	Ruang Internal Audit Manager	Suhu	°C	23°C-26°C	25,2°C
			Kelembaban	%	40%-60%	60%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	852,6 lux
29	09 April 2026	Area Kerja Staff Bagian Internal Audit	Suhu	°C	23°C-26°C	25,4°C
			Kelembaban	%	40%-60%	55%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	136,8 lux
30	09 April 2026	Ruang Rapat Lantai 2 (Cisadane A)	Suhu	°C	23°C-26°C	24,9°C
			Kelembaban	%	40%-60%	55%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	340,4 lux
31	09 April 2026	Ruang Keuangan (Pak Heryanto)	Suhu	°C	23°C-26°C	25°C
			Kelembaban	%	40%-60%	60%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	285 lux
32	09 April 2026	Ruang Staff Finance & Accounting	Suhu	°C	23°C-26°C	24,5°C
			Kelembaban	%	40%-60%	55%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	210,8 lux

IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
33	09 April 2026	Ruang Sekertaris Direksi	Suhu	°C	23°C-26°C	25,1°C
			Kelembaban	%	40%-60%	59%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	281 lux
34	06 April 2026	Ruang Rapat Lantai 3 (Ruang Cisangkuy)	Suhu	°C	23°C-26°C	25,3°C
			Kelembaban	%	40%-60%	59%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	262,8 lux
35	06 April 2026	Ruang EVP Engineering	Suhu	°C	23°C-26°C	25,57°C
			Kelembaban	%	40%-60%	57%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	223 lux
36	06 April 2026	Ruang Staff Engineering	Suhu	°C	23°C-26°C	25,6°C
			Kelembaban	%	40%-60%	58%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	153,58 lux
37	06 April 2026	Ruang VP Human Capital & General Support	Suhu	°C	23°C-26°C	25,5°C
			Kelembaban	%	40%-60%	57%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	312 lux
38	06 April 2026	Ruang Staff Dept. Human Capital	Suhu	°C	23°C-26°C	25,3°C
			Kelembaban	%	40%-60%	53%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	257,7 lux
39	06 April 2026	Ruang Manager Information System	Suhu	°C	23°C-26°C	25,8°C
			Kelembaban	%	40%-60%	54%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	135,8 lux

IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
40	06 April 2026	Ruang Staff Dept.Information Systems	Suhu	°C	23°C-26°C	26,9°C
			Kelembaban	%	40%-60%	55%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	121,25 lux
41	06 April 2026	Ruang Manager GA & HSSE	Suhu	°C	23°C-26°C	24,9°C
			Kelembaban	%	40%-60%	48%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	278,7 lux
42	06 April 2026	Ruang Staff Dept. GA & HSSE	Suhu	°C	23°C-26°C	27,4°C
			Kelembaban	%	40%-60%	54%
			Pencahayaan	Lux	300 Lux	118,4 lux

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
HSSE Officer	Koordinator HSSE	Manager GA & HSSE